

Príslušenstvo pre dávkovacie čerpadlo JESCO MAGDOS LB

Voľba vhodného príslušenstva k dávkovaciemu čerpadlu je základnou podmienkou pre dlhodobú, spoľahlivú a presnú funkciu Vašej dávkovacej zostavy.

Strana sania - (od zásobníka s kvapalinou po dávkovacie čerpadlo)

položka	obj. č.	popis
PE zásobník	15220	20l, prevedenie s vekom
	15221	50l, prevedenie s vekom
	39442	75l, originál s vypúšťaním a značením objemu



Pevné sanie	12231880	SC, PVC, DN4, 540mm, 4/6, 75l zásobník
-------------	----------	--



Ručné miešadlo	13600552	PVC, G1, 440-750mm dĺžka
----------------	----------	--------------------------



Strana výtlak - (od dávkovacieho čerpadla po miesto vstreku kvapaliny)

položka	obj. č.	popis
Membránový ventil	12500235	Funkcia tlakového / poistného ventilu podľa zapojenia, PVC/FPM, 4/6 napojenie hadička



Pentablock	12601001	PVC/FPM, tlak 11/3bar, 4/6, multifunkčná armatúra
------------	----------	---



Tlmič pulzácií PDS 80	12701434	0 – 6 bar, PVC/CSM, vr. nerez manometra
	12701436	0 – 16 bar, PVC/CSM, vr. nerez manometra
	19480	x2 PVC hadičkové napojenie 4/6
	34926	x2 PVC hadičkové napojenie 6/9
		ak je výtláčna trasa viac než 8-10 m dlhá



Vstrekovač SKD	12335495	Samočistiaci, PVC/FMP, DN4, Qmax. 15l/h, 0,2bar otvárací tlak, bez napojenia
	20975	x2 PVC, DN4, hadičkové napojenie 4/6
	34925	x2 PVC, DN4, hadičkové napojenie 6/9



Flexi hadička	97181	x2 2m, PVC, prepádové vedenie 4/6
	97128	x2 2m, PE, výtláčné vedenie 4/6, 13bar
	97636	x2 2m, PE, výtláčné vedenie 6/9, 10bar

Vychladzovacia armatúra	15210	Nerez, 600mm, napojenie 1/2" vonkajší závit, vstrek 1/2" vnútorný závit
-------------------------	-------	---



Inštalácia

položka	obj. č.	popis
Konzola	39911	PP konzola k umiestneniu dávkovacieho čerpadla, kotvenie do steny



upozornenie:

- vyššie uvedené materiálové prevedenie spĺňa podmienky pre korekčné chemikálie do systému ÚV, chladenie, parných systémov, systémov prípravy TUV, úpravy pitných vôd
- výber požadovanej zostavy dávkovacieho kompletu, návrh materiálového prevedenia spracujeme na požiadanie

